

## COMMISSIONE EDILIZIA N.6/2018 DEL 26/07/2018

N.	NUMERO PRATICA	PROTOCOLLO	OGGETTO	PARERE ESPRESSO DALLA C.E.
1	65/2017	2017/59569	ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER LA CONSERVAZIONE DI OPERE CONSISTENTI IN INCREMENTO DI VOLUME PRESSO IL FABBRICATO CONDOMINIALE	RICHIAMATO IL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA NELLA SEDUTA DEL 15/11/2017, SI ESPRIME <b>PARERE CONTRARIO</b> ALLA CONSERVAZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN QUANTO NON SONO STATE PRESENTATE LE INTEGRAZIONI RICHIESTE.
2	17/2018	2018/35618	ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER SISTEMAZIONE AREA BOSCHIVA	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE INTEGRAZIONI FORNITE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE IDRAULICA LA QUALE NON RIGUARDA LE OPERE IN CONSERVAZIONE ( TUBAZIONE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE) E CHE LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA NON RAPPRESENTA LO STATO DEI LUOGHI; DATO ATTO CHE MANCANO I PRESUPPOSTI DI SICUREZZA E LA VERIFICA DI FATTIBILITA' E CONFORMITA' IDRAULICA, ESPRIME <b>PARERE CONTRARIO</b> ALLA CONSERVAZIONE DELLE OPERE.
3	19/2018	2018/37845	ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' PER OPERE DIFFORMI DA C.E. 285/79 DEL 06/04/1979	RICHIAMATO IL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA NELLA SEDUTA DEL 15/11/2017, SI ESPRIME <b>PARERE CONTRARIO</b> ALLA CONSERVAZIONE DELLE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE IN QUANTO NON SONO STATE PRESENTATE LE INTEGRAZIONI RICHIESTE.
4	21/2018	2018/38764	AMPLIAMENTO SUPERFICIE UTILE AL SECONDO LIVELLO ALL'INTERNO DI FABBRICATO INDUSTRIALE E RISTRUTTURAZIONE CON MODIFICHE DI FACCIATA	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, ESPRIME <b>PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE</b> CHE VENGA ALLEGATA LA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA AI SENSI DEL DM 17/01/2018 CON LE OBBLIGATORIE INDAGINI IN SITO.
5	22/2018	2018/39120	FABBRICATO RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 20/09 E S.M.I.	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, ESPRIME <b>PARERE CONTRARIO</b> ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, IN QUANTO MANCA IL PROFILO DI AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA COSI' COME PREVISTO DALLA NORMA DI DEROGA.
6	23/2018	2018/39579	DEMOLIZIONE FABBRICATI ESISTENTI E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PLURIFAMILIARE	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ED IN MANCANZA DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE COSI' COME RILEVATO DAGLI UFFICI, <b>SOSPENDE L'ESAME</b> IN ATTESA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
7	24/2018	2018/40169	ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 380/01 S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DI AUTORIMESSA INTERRATA MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, ESPRIME <b>PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO</b> ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALL'UFFICIO. SI FA PRESENTE CHE LA RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA DOVRÀ ESSERE AGGIORNATA CON AL DM 17/01/2018.
8	3/2018	2018/41819	VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LA CONSERVAZIONE DI PISCINA INTERRATA (RIF. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 11/17	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, ESPRIME <b>PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO</b> ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALL'UFFICIO.
9	25/2018	2018/43980	NUOVA COSTRUZIONE AUTORIMESSA INTERRATA AD USO PRIVATO E SISTEMA DI COLLEGAMENTI PEDONALI ASSOGGETTI ALL'USO PUBBLICO	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, RICHIAMATO IL PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO <b>SOSPENDE L'ESAME</b> IN ATTESA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
10	26/2018	2018/44767	VINCOLO IDROGEOLOGICO PER OPERE GIA' ESEGUITE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, ESPRIME <b>PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO</b> ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALL'UFFICIO ALLA CONSERVAZIONE DELLE OPERE.
11	4/2018	2018/44767	VINCOLO IDROGEOLOGICO PER OPERE GIA' ESEGUITE DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	LA COMMISSIONE EDILIZIA, PRESO ATTO DELLE INTEGRAZIONI FORNITE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE IDRAULICA LA QUALE NON RIGUARDA LE OPERE IN CONSERVAZIONE (LA TUBAZIONE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE), COMMISSIONE ESPRIME <b>PARERE CONTRARIO</b> ALL'APPLICAZIONE DEL VINCOLO IN CONSERVAZIONE. SI RILEVA CHE MANCA LA RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. 45/89

IL PRESENTE DOCUMENTO RIPISTA UNICAMENTE IL PARERE ESPRESSO DALLA C.E. IN MODO SINTETICO ED ORIENTATIVO SUI PRINCIPALI PUNTI ANALIZZATI E DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE POSTO IN STRETTA RELAZIONE CON L'ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO CHE EVIDENZIA LE EVENTUALI ULTERIORI CRITICITA' TECNICHE E LE DOCUMENTAZIONI MANCANTI PERTANTO L'ESITO RESTA VINCOLATO ALL'INTEGRALE LETTURA ED ALL'ADEMPIMENTO DI TUTTE LE RICHIESTE.