COMUNE DI MONCALIERI
(Provincia di Torino)

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. (Piano Tecnico Esecutivo) - 1° GRUPPO

INTERVENTO P10 - P11: SISTEMAZIONE DEL RIO S. BARTOLOMEO IN CORRISPONDENZA DELLA S.P. 125 PROG. Km. 1 + 800

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO: INTERVENTO P10 - P11:
SCATOLARE IN C.A. (A MONTE) - CARPENTERIE ED ARMATURE

TAVOLA N° 12.2/E	LAVORO N° 394	SCALA VARIE	
DATA: DICEMBRE 2016	AGG.	AGG.	

Responsabile Unico del Procedimento		
Dott. Ing. R. CILLIS	**Dott. Ing. Giovanni BRIGNOLO** stud. Via Viotti - 4 - 10121 - Torino Tel. 011/5629490 - Fax 011/530047 E-mail: studiotecnico@ingbrignolo.it Cod. Fisc. BRG GNN 68C21 C722X Albo degli Ingegneri n° 6714S	Comune di Moncalieri ufficio ciclo delle acque **Dott. Ing. R. CILLIS** **Geom. M. GRILLO**

TABELLA MATERIALI
- CLS PER SOTTOFONDAZIONI C12/15
- CLS PER FONDAZIONI C28/35
- CLS PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE C28/35
- ACCIAIO PER ARMATURE B450C
- ACCIAIO PER PIATTI E PROFILI S275
- CLASSE DI ESPOSIZIONE (XF2)
- COPRIFERRO NOMINALE 50 mm
- CLASSE DI CONSISTENZA (S4)
- SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI D'ARMATURA 100 cm
- CORDONI DI SALDATURA CONTINUI "a" min= 8 mm

N.B. : QUOTE E MISURE DA VERIFICARECON LA D.L. IN SITO

PIANTA
scala 1:25



SEZIONE B - B'
scala 1:25



SEZIONE A - A'
scala 1:25



SEZIONE C - C'
scala 1:25



TABELLA FERRI

POS.	Ø	QUANT.	LUNGH.	DESCRIZIONE
1A	Ø14	1/20	284	15 — 254 — 15
1B	Ø14	1/20	304	25 — 254 — 25
1C	Ø12	1/40	284	15 — 254 — 15
2	Ø14	1/20	194	15 / 164 / 15
3A	Ø12	1/20	822 ÷ 824	15 — 792÷794 — 15
3B	Ø12	1/20	842 ÷ 844	25 — 792÷794 — 25
3C	Ø12	1/20	RIL.	15 — RIL. — 15
4A	Ø14	1/20	248 ÷ 267	15 / 218÷237 / 15
4B	Ø14	1/20	298 ÷ 317	15 / 268÷287 / 15
5A	Ø14	1/20	239 ÷ 259	15 / 209÷229 / 15
5B	Ø14	1/20	295 ÷ 315	15 / 265÷285 / 15
6	Ø14	1/20	64	10 / 44 / 10
7A	Ø14	1/20	268 ÷ 316	10 / 24 / 100÷124 100÷124 / 24
7B	Ø14	1/20	254 ÷ 310	10 / 24 / 93÷121 93÷121 / 24
8A	Ø12	1/20	474	10 — 454 — 10
8B	Ø12	1/20	141 ÷ 425	10 — 121÷405 — 10
8C	Ø12	1+1	477	10 — 457 — 10
8D	Ø12	1+1	479	10 — 459 — 10
9	Ø12	1/20	154	15 — 124 — 15
10	Ø14	1/20	RIL.	15 — RIL. — 15
11	Ø14	1/20	55 ÷ 87	55÷87

SEZIONE D - D'
scala 1:25