

*Il committente*

**Pulsante per l'azionamento delle bobine di apertura installate sull'interruttore generale arrivo ENEL e sull'interruttore dell'uscita UPS** *(installato all'esterno della cabina elettrica in prossimità del portone di ingresso)*

**Quadro elettrico UPS (QUPS)**  
da parete, in materiale plastico autoestinguente,  
doppio isolamento, da 8 moduli, IP65, con  
portella *(installato nel locale utente della cabina elettrica)*

### Schema funzionale dei sistemi di sgancio di emergenza

INTERVENTO N°12: Installazione, in posizione facilmente accessibile, di un pulsante di sgancio con intervento sull'interruttore generale del Gruppo Elettrogeno.