CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :

REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO
- 6°, 7°, 8° AMPLIAMENTO -

Fase di progetto : DEFINITIVO -ESECUTIVO
(ai sensi D.Lgs 18/08/2016 n° 50 art. 23 co. 4)

Oggetto elaborato :

PIANTA, PROSPETTO, SEZIONI,
PORTALI DI SOSTEGNO AL PIANO SEMINTERRATO
PER NUOVI LOCULI IN 7° Ampliamento (BLOCCO C)

Scala: 1/20 | Tavola: ST.09.05

Data: Settembre 2016 | Archivio:
File originale: 08/09/2016 | Nome file: 1613
Ago-16

Responsabile del Procedimento e Progettista: Geom. Dario VIOLA
Progettista e Direttore lavori strutturali: Ing. Alberto Mazzo
Collaboratore : Geom. Girolamo FICI
Arch. Antonella ZOTTI
Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture: Dott. Roberto BIANCATO

Timbro della Ripartizione

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA SQUADRA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORME ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E/O ELENCO PREZZI.

Ing. ALBERTO MAZZO
Via A. Manzoni n. 1 (TO)
10024 Moncalieri
e-mail : mazzo@libero.it

TIMBRI E FIRME

CARICHI SOLLECITANTI:

	SOLETTE	SOLETTA COPERTURA
PESO PROPRIO	da/b=mq 250	da/b=mq 375
PERMANENTE PORTATO:	da/b=mq 100	da/b=mq 100
SOVRACC. ACCIDENTALE:	da/b=mq 250	da/b=mq 125
TOTALE	da/b=mq 600	da/b=mq 600

MATERIALI:

	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA	MAX RAPPORTO A/C	CLASSE DI RESISTENZA	MAX DIMENSIONE AGGREGATI
C.L.S.	C 25/30	XC1	0.60	S3	32 mm

	ACCIAIO TIPO:	RESISTENZA ALLO SNERVAMENTO:	RESISTENZA A TRAZIONE:
ACCIAIO	S275	f_{yk} = 275 N/mm^2	f_{tk} = 430 N/mm^2

NON E' PREVISTA L'AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE
LA VIBRATURA DEL CLS
L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA D.L. ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI SINGOLI GETTI
SONO FATTI SALVI: ASSISTENZA E CORRISPONDENZA TRA LE TAVOLE PORTATA A CONOSCENZA
E QUANTO POSTO AL DI SOPRA DELLA PRECEDENTE LAVORAZIONE

VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO

QUOTE RIFERITE AL PROGETTO ARCHITETTONICO

I PIANI DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI SONO INDICATIVI E VANNO COMUNQUE VERIFICATI CON LA D.L.

VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO

PORTALE TIPO 1

VISTA FRONTALE



SEZIONE A - A



PIANTA ATTACCO A TERRA PILASTRI



PLANIMETRIA SEMINTERRATO VII AMPLIAMENTO CON INDICAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI PORTALI

NODO 1 - Scala 1:5

NODO ATTACCO A TERRA COLONNA: PORTALE TIPO 1



Prof	h	b	a	e
HEA180	171	180	6	9,5

N. piastre	lz	ly	s
1	450	450	30

N. Ulondi	ø	L tot
6	16	470

Sald.	lunghi	lato
S1	122	10
S2	122	10
S3	150	10
S4	122	10
S5	122	10
S6	122	10
S7	180	10
S8	72	10

NODO 2 - Scala 1:5

NODO TRAVE PASSANTE SU COLONNA: PORTALE TIPO 1



Piastre in acciaio tipo S 275 (Fe 430)
Viti classe 8.8
Lato saldature su colonna: 7 mm

PORTALE TIPO 2

VISTA FRONTALE



SEZIONE A - A

PIANTA ATTACCO A TERRA PILASTRI



PLANIMETRIA SEMINTERRATO VII AMPLIAMENTO CON INDICAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI PORTALI

NODO 1 - Scala 1:5

NODO ATTACCO A TERRA COLONNA: PORTALE TIPO 2



Prof	h	b	a	e
HEB220	220	220	9,5	16

N. piastre	lz	ly	s
1	450	450	30

Nome	l	h	s
Y	450	150	6
Z	450	150	6

N. Ulondi	ø	L tot
4	16	470

Sald.	lunghi	lato	Sald.	lunghi	lato
S1	152	10	S21	115	10
S2	87,3	10	S22	115	10
S3	220	10	S23	115	10
S4	87,3	10	S24	115	10
S5	152	10	S25	109	10
S6	87,3	10	S26	109	10
S7	220	10	S27	109	10
S8	87,3	10	S28	109	10
S10	208	10	S29	150	10
S12	115	10	S30	150	10
S13	115	10	S31	150	10
S13	115	10	S32	150	10
S14	115	10	S33	150	10
S15	109	10	S34	150	10
S16	109	10	S35	150	10
S17	109	10	S36	150	10
S18	109	10	S37	150	10
S20	208	10	S38	150	10
			S39	150	10
			S40	150	10

NODO 2 - Scala 1:5

NODO TRAVE PASSANTE SU COLONNA: PORTALE TIPO 2



Piastre in acciaio tipo S 275 (Fe 430)
Viti classe 8.8
Lato saldature su colonna: 7 mm